

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



19

संदेश स. १६ Message No: 036

दिनांक Date: 31/05/22
समय Time: 09:40

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e.f 31/05/22

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

10:30

उ.क्षे.भा.प्रे.के.	प.क्षे.भा.प्रे.के.	द.क्षे.भा.प्रे.के.	पू.क्षे.भा.प्रे.के.	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के.
NRLDC ✓	WRLDC	SRLDC	ERLDC	NERLDC

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1-	Punjab Import	8200	7700	8500	8000	43-96	Due to outage of Talwandi sahw-3

काशिक

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager