

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन



5

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

22

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 03/01/2019

समय Time: 18:30 hrs.

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

w.e.f. 17:00 hrs of 03-01-19

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

till 24:00 hrs.

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	12250 11300*	11750 10800*	11250 10300*	10750 9800*	69-96	Tripping of
2.	NR Import	15300 14350*	14500 13550*	14000 13050*	13200 12250*	69-96	HVDC pole-1 of Mundra- Mahendragadh

(Signature)

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager