

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश स. १६ ¹⁹ Message No: 006

दिनांक Date: 01.05.2022

समय Time: 20.12 hrs.

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

wef 2115hrs of 01.05.2022

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. ✓NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. ✓WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ✓ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	18550	17550	14750	13750	86-96	TTC/ATC revised
2.	ER-NR	5900	5500	5400	5000	86-96	due to tripping of HVDC
3.	NR-imp	24950	23050	20150	18750	86-96	Champa- Kusaleshetra pole-1, 2 & 4

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager