

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

8

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



संदेश सं. Message No: 069

दिनांक Date: 15-06-2020

समय Time: 18:12

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

v
wef 00 hrs of 16-06-20

| क्रम सं SI No | कॉरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|---|
| 1. | WR-NR | 16250 16050 | 15750 15550 | 15050 14850 | 14550 14350 | 21-32 33-96 | Due to the Emergency Shutdown of Champr- Kushkhor PK-2 |
| 2. | ER-NR | 5250 5050 | 4950 4750 | 5050 4850 | 4750 4550 | 21-32 33-96 | |
| 3. | NR-Import | 21500 21100 | 20700 20300 | 20100 19700 | 19300 18900 | 21-32 33-96 | |

(Signature)

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager