

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉन्फरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुंतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



15

081

संदेश सं. Message No.....

दिनांक Date: 17.11.2021

समय Time: 21:27

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w.e.f 0000 hrs of 18.11.21

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	16350 14650 16350	15350 13650 15350	18350 16650 18350	17350 15650 17350	1-24 25-84 85-96	Due to revival of 765kV over- Aligarh
2	ER-NR	5200 6900 5200	4800 6500 4800	5850 7550 5850	5450 7150 5450	1-24 25-84 85-96	
3	NR Import	21550	20150	24200	22800	1-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager