

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



13 052

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 30/7/2021

समय Time: 00:00.....

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

we. & from

00:45 hrs. to

24:00 hrs

उ.क्ष.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्ष.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्ष.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्ष.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्ष.भा.प्रे.कें. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	17500	16500	17150	16150	04-96	Revised
2	NR-Gangotri	24350	22950	24000	22600	04-96	due to Restriction of HVDC number- not under gear Power flow to 1500 MW due to E/S/D of Gorkh APL Varadana-1 line

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager