

--- पवर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



13 033

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 15/07/2021

समय Time: 10.26 hrs.

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

wef 1130hrs of 15/07/21

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-SR	8450	7800	9350	8700	47-96	TTC/ATC Revised
2.	ER-SR	5550	5200	5750	5900	47-96	due to defensed SIDOF
3.	SR-import	14000	13000	15100	14100	47-96	765/9000 DET-2 at N' bad.

Abhishek

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager