

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र

25

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. Message No: 046

दिनांक Date: 22/04/23

समय Time: 17:56

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

\*wef 18:00 hrs of  
22/04/23

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.क. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.क. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.क. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोशन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कारिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.)	ER-SR	5550	5200	5700	5350		Due to revival of HVDC Bhadraanti Pole #2
2.)	WR-SR	10700	10050	11600	10950	72	
3.)	SR-Import	16250	15250	17300	16300	96	
4.)	SR-WR	6450	5800	6700	6050		
5.)	SR Export	5400	4750	5650	5000		

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

शैलेंद्र वर्मा