

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



14 069

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 07/06/21

समय Time: 21:50

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

w.e.f 23:00 hr
of 07/06/21

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं Sl No | कोरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|---|
| 1 | Impact of S3 | 3120 | 3030 | 3350 | 3260 | 93-96 | Due to revival of 400/220 KV Mada- Kathala ICT 3 |

कार्यिक

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager