

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

25

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं.

Message No:

068

दिनांक Date: 14/06/2023

समय Time: 19:20 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे. भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्षे. भा.प्रे.क. WRLDC	द.क्षे. भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्षे. भा.प्रे.क. ERLDC	उ.पू.क्षे. भा.प्रे.क. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

W.e.f. 20:30 hrs
of 14/06/2023

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	16800	15800	17500	16500	83-96	Due to
2	ER-NR	7650	7250	7850	7450	83-96	Revised
3	NR import	24450	23050	25350	23950	83-96	due to Mundra Mahidragga Pole

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager