

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



सदेश सं. 17 Message No: 026

दिनांक Date: 19.02.22
समय Time: 09:22

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.के. /Shift Charge Manager, NLDC

* wef 05:06 hrs of
19.02.22

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
✓	✓			

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.)	WR-NR	17,700	16,700	18,350	17,350	(21-24) & (85-96)	Due to revival of 400 KV mahendragiri
	WR-NR	16,000	15,000	16,650	15,650	25-84	
2.)	ER-NR	5,700	5,300	5,850	5,450	(21-24) & (85-96)	Dhamanda Ckt-1
	ER-NR	7,400	7,000	7,550	7,150	25-84	
3.)	NR. Import	23,400	22,000	24,200	22,800	21-24 96	

For SCM

Srinivasan

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager