

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

25

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. Message No: 058

दिनांक Date: 02/06/2023  
समय Time: .....

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.क. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.क. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टोटोसी/एटीसी में सेसोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टोटोसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टोटोसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	NER Import	1340	1280	1450	1390	1-72	Due to increase in thermal rating of 220 KV BPS-Salakati to 300MVA and Shutdown of one module of OTC from 02/06 to 15/06.
		1100	1040	1200	1140	73-88	
		1340	1280	1450	1390	89-96	
2.	ER-NER	1840	1780	1950	1890	1-72	Due to increase in thermal rating of 220 KV BPS-Salakati to 300MVA and Shutdown of one module of OTC from 02/06 to 15/06.
		1600	1540	1700	1640	73-88	
		1840	1780	1950	1890	89-96	
3.	NER Export	3140	3080	3140	3080	1-72	Due to increase in thermal rating of 220 KV BPS-Salakati to 300MVA and Shutdown of one module of OTC from 02/06 to 15/06.
		3100	3040	3100	3040	73-88	
		3140	3080	3140	3080	89-96	
4.	NER-ER	2640	2580	2640	2580	1-72	Due to increase in thermal rating of 220 KV BPS-Salakati to 300MVA and Shutdown of one module of OTC from 02/06 to 15/06.
		2600	2540	2600	2540	73-88	
		2640	2580	2640	2580	89-96	

Prasad

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager