

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



17

संदेश सं. १६ Message No: 075

दिनांक Date: 10/04/22

समय Time: 09:02 AM

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

w.e.f. 10:00 AM of 10/04/22

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1-	ER-NEF	1525 1370 1525	1465 1310 1465	1710 1490 1710	1650 1430 1650	41-68 69-84 85-96	Non availing of Shutdown of 400kV Bongaijiam- Azara
2-	NEF-ER	2510 2380 2510	2450 2320 2450	2940 2840 2940	2880 2780 2880	41-68 69-84 85-96	
3-	NEF Import	1025 870 1025	965 810 965	1210 990 1210	1150 930 1150	41-68 69-84 85-96	
4-	NEF Export	3010 2880 3010	2950 2820 2950	3440 3340 3440	3380 3280 3380	41-68 69-84 85-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager