

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



17

संदेश स. १६ Message No: 070

दिनांक Date: 30/03/22

समय Time: 2355 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.के. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e.f 01:00 hrs

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

of 31/03/2022

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	13450 11750 10900 12600	12450 10750 9900 11600	18550 16850 16000 17700	17550 15850 15000 16700	05-24 25-36 37-84 85-96	Due to revival of Pole 1,2,3&4 of Champa Kusumkshetra MNDC.
2.	ER-NR	5200 6900 6600 4900	4800 6500 6200 4500	5900 7600 7300 5600	5500 7200 6900 5200	05-24 25-36 37-84 85-96	
3.	NR Import	18650 17500	17250 16100	24450 23300	23050 21900	05-36 37-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager