

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

24

बौ-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. Message No: 030

दिनांक Date: 24/12/22
समय Time: 19:00

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: बिद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टोटोसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w-e-f-2815 hrs of
24/12/22

क्रम सं S. No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टोटोसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टोटोसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5400	5050	5700	5350	82-96	Due to revival
2.	WR-SR	11530	10900	11600	10950	82-96	of 400KV Angul
3.	SR Impof	16950	15950	17300	16300	82-96	Balangir 1

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

(Signature)