

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

24

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटकारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



सदेश सं. Message No: 044

दिनांक Date: 10-1-23
09:10
समय Time: 09:10

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e.f

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

10:00hrs of 10-1-23

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC

विषय/Sub: बिद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टोटोसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं. S. No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टोटोसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टोटोसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NER	1700	1640	1380	1320	41-68	ESD of OTPC Palakans U-1
		1530	1470	1180	1120	69-84	
		1700	1640	1380	1320	85-96	
2.	NER-ER	2600	2540	2800	2740	41-68	
		2480	2420	2680	2620	69-84	
		2600	2540	2800	2740	85-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager