

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



17

संदेश स. १६ Message No: 037

दिनांक Date: 27.02.22  
समय Time: 18.40

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

W. of 1945 hrs of  
27.02.22

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	S3 Import	2950	2860	3300	3210	80-96	Due to revival of 400KV Mudakkathora- Kezi kode D/C

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager