

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन  
राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र



24

बी-9, कृतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016

सदेश सं. Message No: 041

दिनांक Date: 03/01/23  
समय Time: 19:33

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

W.E.F. 2045 hrs on 03/01/23

उ.क्षे. भा. प्रे. क. NRLDC	प.क्षे. भा. प्रे. क. WRLDC	द.क्षे. भा. प्रे. क. SRLDC	पू.क्षे. भा. प्रे. क. ERLDC	उ.पू.क्षे. भा. प्रे. क. NERLDC
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

विषय/Sub: बिद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	Import of 93	3200	3110	3500	3410	84-96	Due to Revival of 400/200kV PCT-3 at Madakatheta

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

*(Signature)*