

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र



24

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016

संदेश सं. Message No: 095

दिनांक Date: 07/03/23  
समय Time: 19:48

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, MLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager. w.e.f 2000hrs on 07/03/23

|                             |                             |                             |                              |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.के.<br>NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.के.<br>WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.के.<br>SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.के.<br>ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के.<br>NERLDC |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं<br>S. No | कोरिडोर<br>Corridor | वर्तमान<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>TTC<br>(MW) | वर्तमान<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>ATC<br>(MW) | संशोधित<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>TTC<br>(MW) | संशोधित<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>ATC<br>(MW) | समय खंड<br>Time<br>Blocks                            | कारण<br>Reason                  |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------|
| 1                | SR-<br>WR           | 6700   | 6050  | 7400   | 6750  | 81-96<br>on 07/03/23<br>&<br>01-96<br>on<br>08/03/23 | Kolhapur-<br>Kolhapur<br>line-1 |
| 2                | SR<br>Export        | 5650   | 5000  | 6350   | 5700  | 81-96<br>on 07/03/23<br>&<br>01-96<br>on 08/03/23    | charges                         |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager