

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

24

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. Message No: 067

दिनांक Date: 27/01/2023  
समय Time: 11:58 Hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्ष.भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्ष.भा.प्रे.क. WRLDC	द.क्ष.भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्ष.भा.प्रे.क. ERLDC	उ.पू.क्ष.भा.प्रे.क. NERLDC
---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

विषय/Sub: बिद्यूत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f. 13:00Hrs of 27/01/2023

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	8000	7600	7800	7400	53-96	Due to tripping
2.	ER-NR	17600	16800	17600	16660	53-96	of 400kV Bus-1
3.	NR Impact	25800	24400	25400	24000	53-96	at Chandwa S/S

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager