

# पावर सिस्टम ऑपरेशन काँपरिशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



17

संदेश स. १६ Message No: 029

दिनांक Date: 23/02/22

समय Time: 16:01

\* wef 16:30 hrs of  
23/02/22 till  
24:00hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसेधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	काँरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks.	कारण Reason
1)	WR-NR	15050	14050	16650	15650	87- 89	Due to revival of 765 KV Vindhyachal Yasanasi Ckt-1
2)	ER-NR	7250	6850	7550	7150		
3)	NR Import	22300	20900	24200	22800		

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager