

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश स. १६ Message No: 100

दिनांक Date: 24/09/2022
समय Time: 17:00 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा,भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में सेसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f from 18:00
hrs of 24/09/2022

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-SR	10700	10050	11600	10950		Due to
2.	ER-SR	3750	3400	3900	3550	73-96	revival of P-I
3.	SR input	14450	13450	15500	14500		of Bhadrawati KVDC

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

शैलेंद्र वर्मा