

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



6

45

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 03/12/17

समय Time: 18:59

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

03/12/17

| क्रम सं SI No | कॉरिडॉर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | WR-NR | 9050 | 8550 | 10050 | 9550 | 81-96 | Restoration |
| 2 | NR import | 11750 13000 | 10950 12200 | 13050 14350 | 12250 13550 | 81-92 93-96 | of HVDC under- maintenance Pole-II |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

03/12/17