

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



4

11

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 14/06/18...

समय Time: 10:47.....

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ✓NERLDC
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

वज. 12:00 hrs

of 14/06/18.

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
01)	WR-NR	11500 10550**	11000 10050**	10500 9550*	10000 9550* 9050**	49-60	Planned outage of
		11500 10550**	11000 10050**	11500 10550**	11000 10050**	61-96	400kV. Kumkeshetra Bus-2 and
02)	NR Import	16400 15450**	15600 14650*	15000 14050**	14200 13250*	49-60	HVDC Champar
		16400 15450**	15600 14650*	16400 15450*	15600 14650*	61-72	Kumkeshetra Pole-1
		14750 13800*	13950 13000*	14750 13800*	13950 13000*	73-92	
		16400 15450**	15600 14650*	16400 15450*	15600 14650*	93-96	

Handwritten signature

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager