

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



4

44

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 20/08/18

समय Time: 10:05 Hrs

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	12000 11050**	11500 10550**	11300 10350**	10800 9850**	45-88	Tripping of 765kv phagi- Gwalior ckt-2
		11400 10450**	10900 9950**	10700 9750**	10200 9250**	89-96	
2	NR Import	17100 16150**	16300 15350**	16100 15150**	15300 14350**	45-72	
		15400 14450**	14600 13650**	14400 13450**	13600 12650**	73-88	
		14600 13650**	13800 12850**	13600 12650**	12800 11850**	89-92	
		16300 15350**	15500 14550**	15300 14350**	14500 13550**	93-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager