

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



4

97

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 28.11.18

समय Time: 20:45

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.r.f.
85th TB

(2100 hrs)

| क्रम सं SI No | कॉरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|--|
| 1. | WR-NR | 9200 | 8700 | 11300 | 10800 | 85-96 | Revival 7 765KV |
| 2. | NR-Impart | 12580 | 11780 | 15400 | 14600 | 85-96 | Agra-Jhatikara & 765KV Aligarh-Jhatikara lines |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager