

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन



5

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016

15

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 23/12/18

समय Time: 1946

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

w.e.f 2030 of 23/12/18

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण - Reason
1.	WR-NR	10300*	9800*	11300*	10800*	83-96	Deblocking of pole 2 of HVDC Mundra Mahendragar
		11250	10750	12850	11750		
2.	NR impur	13450*	12650*	14750*	13950*	83-96	
		15700	14900	15700	14900		
		14400	13600	15700	14900		

\*considering 400KV Rihand III - Vindhyachal line as inter regional line.

*(Signature)*

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager