

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

5

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



01

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 11-12-18

समय Time: 15:30

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f 1600 hrs of 11/12/2018

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NER	900	855	1060 1350	1305 1305	65-68	Restoration of Shutdown of 400/220KV 315MVA ICT-2at MISACP6)
		670	625	1060	1015	69-92	
		900	855	1350	1305	93-96	
2.	NER-ER	1530	1485	1880	1835	65-68	
		1730	1685	2070	2025	69-92	
		1530	1485	1880	1835	93-96	
3.	NER Impost	900	855	1350	1305	65-68	
		670	625	1060	1015	69-92	
		900	855	1350	1305	93-96	

महेश कुमार

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager