

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

5

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



16

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 24-12-2018

समय Time: 11:30 hrs.

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w-e-f. 12:00 hrs till 24:00 hrs
of 24-12-18

क्रम सं SI No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER - NER & NER import	1350	1305	900	855	49-68	Due to tripping of 400KV ILL-2 at Misa
		1060	1015	830	785	69-92	
		1350	1305	900	855	93-96	
2.	NER - ER & NER export	1880	1835	1530	1485	49-68	
		2070	2025	1470	1425	69-92	
		1880	1835	1530	1485	93-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager