

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

5

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

43

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 18/02/19

समय Time: 17:25

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

wef 18:00 hrs of 18/02/19

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements -

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1)	ER-NER/ NER IMPORT	1070 830	1025 785	1450 1280	1405 1235	73-92 93-96	
	NER - ER/ NER EXPORT	1400 1530	1355 1485	1830 1900	1785 1855	73-92 93-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager