

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉन्फरिशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

5

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 14:57

समय Time: 13/06/19

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्ष.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्ष.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्ष.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्ष.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्ष.भा.प्रे.कें. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f. 15:30hrs  
13/06/19

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	4650	4400	4950	4700	63-72	Due to revival of
2.	SR Import	3700	8950	10000	9250	63-72	400kv Angul- Balangir line

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager