

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

5

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 04/06/2019
समय Time: 18:10

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f
18:45 (04/06/19)

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-SR	5550	5050	1050	550	76-96	Multiple
2.	SR Impact	10500	9750	6000	5250	76-96	Tripping at Wardha S/S

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager