

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशन एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



5

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 13.06.19.

समय Time: 23:05

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

W.e.f  
00:00 hrs 14.06.19.

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	10300	9800	12300	11800	01-96	
2	NR IMPORT	14050	13250	16700	15900	01-24	Anticipated tripping of
3	NR IMPORT	15150	14350	17950	17150	25-68	HVDC Mandla
4	NR IMPORT	13500	12700	16050	15250	69-96	- Mahinderpur
5	NR IMPORT						due to VAVM over

  
पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager