

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



6

संदेश सं. Message No: 010

दिनांक Date: 20/06/19

समय Time: 18:16

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

|                              |                              |                              |                               |                                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f. 19:15 hrs  
of 20/06/19

| क्रम सं<br>Sl No | कॉरिडोर<br>Corridor       | वर्तमान<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>TTC<br>(MW) | वर्तमान<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>ATC<br>(MW) | संशोधित<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>TTC<br>(MW) | संशोधित<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>ATC<br>(MW) | समय खंड<br>Time<br>Blocks | कारण<br>Reason  |
|------------------|---------------------------|--|---|--|---|---------------------------|---|
| 1.               | ER-NER<br>&<br>NER Import | 862<br>890   | 817<br>845  | 1160<br>1200   | 1115<br>1155  | 78-92<br>93-96            | Due to<br>revival<br>of 400/220<br>KV ICT-1<br>at Misa<br>S/S |
| 2.               | NER-ER<br>&<br>NER Export | 1690<br>1835   | 1645<br>1790  | 2390<br>2564   | 2345<br>2519  | 78-92<br>93-96            |   |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager