

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



6

संदेश सं. Message No:.....

029

दिनांक Date: 18/07/19

समय Time: 10:58

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC ✓
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f 11:30 hrs
18/07/19

क्रम सं SI No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	13250 12300	12750 11800	12250 11300	11750 10800	47-96	Due to emergency shutdown of HVDC Mandva Pole-2
2	NR drawal	18900 17950 ^{xx}	18100 17150 ^{xx}	17500 16550 ^{xx}	16700 15750 ^{xx}	47-68	
		17000 16050 ^{xx}	16200 15250 ^{xx}	15700 14750 ^{xx}	14900 13950 ^{xx}	68-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager