

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



6

संदेश सं. Message No:.....071.....

दिनांक Date: 03/11/2017

समय Time: 14:31

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e. 15:00hr
03-11-2017

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
	WR-NR	1490 12300 11350 ^{xx}	11800 10850 ^{xx}	14900 13950 ^{xx}	14400 13450 ^{xx}	61-96	Restoration of 765kV Anara-
	NR Impost	2040 16800 15850 ^{xx}	16000 15050 ^{xx}	20400 19450 ^{xx}	19600 19650 ^{xx}	61-68	Jhalikara
		16350 15400 ^{xx}	15550 14600 ^{xx}	19850 18900 ^{xx}	19050 18100 ^{xx}	69-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager