

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



7

संदेश सं. Message No:.....

077

दिनांक Date: 10/03/20

समय Time: 11:13 AM

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

w.e.f. 11:45 hrs of

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements 10/03/2020

क्रम सं. Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NER & NER Import	1050 950 1050	1005 905 1005	1380 1190 1380	1335 1145 1335	48-68 69-92 93-96	Due to inability to maintain power of 300 MW in Palatana module 2 and consequent deferment of 510 of 400kV Bongaigaon Bymihat & 400kV Bongaigaon Silchar Bymihat line
2.	NER-ER & NER Export	1840 1620 1840	1795 1575 1795	2430 2100 2430	2385 2055 2385	48-68 69-92 93-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager