

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



8

संदेश सं. Message No:.....048.....

दिनांक Date:..29/05/20..

समय Time: ..10:10.....

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्ष.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्ष.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्ष.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्ष.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्ष.भा.प्रे.कें. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

ref. 11:00 hr

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

of 29/05/20.

क्रम सं SI No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
01)	WR-NR.	16,250	15,750	15,050	14,550	45-96	01) Emergency slt of 765kV Agra-Gwalior-1 Revival
02)	ER-NR.	5,250	4,950	4,850	4,550	45-96	02) Outage of HVDC Champar Kshetra Pole-324
03)	NR Import	21,500	20,700	19,900	19,100	45-96	03) Limiting Constraint: 765/400 kV ICTs at Orai

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager