

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



9

संदेश सं. Message No:.....

040

दिनांक Date: 12/09/2020

समय Time: 0215

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f 03:15 Hrs till 12:00 Hrs

of 12/9/2020

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
	WR-NR	18150	17650	17600	17150	14-48	Tripping of HVDC Munda- Mahendragadh Pole 2
		17200*	16700*	16650*	16150*		
	ER-NR	6250	5950	6150	5850		
	NR-impact	24400	23600	23750	22950		
		23450*	22650*	22800*	22000		

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

R. N. Singh