

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



10

संदेश सं. Message No:....059.....

दिनांक Date: 02/10/2020

समय Time: 11:28

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w.r.f. 12:30 PM

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं SI No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
①	ER-NER	1570 1420	1525 1375	1800 1660	1755 1615	51-72 73-88	due to non availability of 5/8 of 400 kv Bong- Beynihat line
②	NER import	870 720 870	825 675 825	1100 960 1100	1055 915 1055	51-72 73-88 89-96	
③	NER-ER	1300 1380	1255 1335	1820 1910	1775 1865	51-72 73-88	
④	NER Export	1300 2000 2080 2000	1255 1955 2035 1955	1820 2520 2610 2520	1775 2475 2565 2475	51-72 73-88 89-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

29 अक्टूबर 2020
02/10/2020