

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



10

संदेश सं. Message No: 070

दिनांक Date: 12-10-2020

समय Time: 16:44

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC ✓	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC ✓
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements we.f 17:30 by 12-10-2020

क्रम सं SI No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5650	5400	5950	5700	71-96	Due to restoration of 200KV
2	SR drawal	12600	11850	12900	12150	71-96	Jaypore Jaynagar -1

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager