

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



11 035

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 19/01/21

समय Time: 11:40

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f 12:45 of.
19/01/21

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR- NR	16900	16400	16550	16050	52-96	Due to forced outage of 765KV satma- orai
2.	NR import	22400	21600	22050	21250	52-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager