

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुंतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



11

031

संदेश सं. Message No.....

दिनांक Date: 11/01/2021

समय Time:

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

W.e.f 18:15hrs

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

of 11/01/21

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl.No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	ER-NR	4800	4500	5500	5200	74-96	Due to
2	WR-NR	15600	15100	16900	16400	74-96	Revival of 765kv Phagi Bhivani I
3	NR Impact	20400	19600	22400	21600	74-96	8 765/400kv ICT2 at Phagi

कार्यकर्ता

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager