

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



12 021

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 20/01/2021

समय Time: 18:25 hrs

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

W-2.7 19:45 hrs of  
20/01/2021

क्रम सं SI No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
01	WR-SR	8000	7500	7650	7150	80-96	Due to tripping of 765 kv Angul- Srikakulam ckt-1
02	ER-SR	5900	5650	5100	4850	80-96	
03	SR Import	13900	13150	12750	12000	80-96	

*(Handwritten Signature)*

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager