

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



12 022

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 20/01/2021

समय Time: 1956

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w-e-t 2100 hrs of
20/01/2021

| क्रम सं. Sl No | कोरिडोर Corridor | वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW) | वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW) | संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW) | संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW) | समय खंड Time Blocks | कारण Reason |
|-------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|---|
| 01 | WR-SR | 7650 | 7150 | 8000 | 7500 | 85-96 | Due to normalization of 765kv Angut Srikakulam ckt-1 |
| 02 | ER-SR | 5100 | 4850 | 5900 | 5650 | 85-96 | |
| 03 | SR Import | 12750 | 12000 | 13900 | 13150 | 85-96 | |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

(Handwritten Signature)