

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



12

संदेश सं. Message No.: 045

दिनांक Date: 28/02/2021

समय Time: 09:40 AM

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पूर्.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पूर्.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Copy of 10:30 AM of 28/02/2021

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	4600	4350	4950	4700	47-96	Deferment of S/D of 200kV Jaypore- Gazwala -I
2.	WR-SR	7300	6800	7500	7000	47-96	
3.	SR-Impact	11900	11150	12450	11700	47-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager