

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



11

093

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 17/03/2021

समय Time: 17.58

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	पं.क्षे.भा.प्रे.कें. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन *w.e.f 1900hrs*
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	ER-NER	875 1125	830 1080	1070 1360	1025 1315	78-84 85-96	Due to normalisation of 400kv Bongaigaon -Azamgarh line
2	NER-ER	3400 3350	3355 3305	3500 3450	3455 3405	78-84 85-96	
3	NER Import	875 1125	830 1080	1070 1360	1025 1315	78-84 85-96	
4	NER Export	3400 3350	3355 3305	3500 3450	3455 3405	78-84 85-96	

शैलेंद्र वर्मा

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager