

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



14

संदेश सं. Message No: 002

दिनांक Date: 23/03/2021

समय Time: 14:46

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

W.e.f 16:00 hr

of 23/03/2021

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

--- Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कॉरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-SR	9300	8650	9350	8700	65-96	Due to nonavailability of S/D of 400/220kV ICT1 at Jeypore
2.	ER-SR	5450	5100	5750	5400	65-96	
3.	SR Impert	14750	13750	15100	14100	65-96	

*(Signature)*  
पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager