

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुंतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कदवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



14 030

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 11/04/2021

समय Time: 20:55

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

|                              |                              |                              |                               |                                  |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| उ.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NRLDC | प.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>WRLDC | द.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>SRLDC | पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>ERLDC | उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें.<br>NERLDC |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

w.e.f. 00:00 hrs of 12/04/2021

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

| क्रम सं<br>Sl No | कॉरिडोर<br>Corridor | वर्तमान<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>TTC<br>(MW) | वर्तमान<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Current<br>ATC<br>(MW) | संशोधित<br>टीटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>TTC<br>(MW) | संशोधित<br>एटीसी<br>(मे. वा.)<br>Revised<br>ATC<br>(MW) | समय खंड<br>Time<br>Blocks | कारण<br>Reason  |
|------------------|---------------------|--|---|--|---|---------------------------|---|
| 1.               | WR-SR               | 9300   | 8650  | 8700   | 8050  | 1-96                      | Due to<br>tripping<br>of 765kV<br>Wardha-<br>Nizamabad<br>ckt-1 |
| 2.               | SR Import           | 14750  | 13750   | 14150  | 13150   | 1-96                      |   |

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager

*(Handwritten Signature)*