

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110016



12

068

संदेश सं. Message No:.....

दिनांक Date: 19/05/2021

समय Time: 18:00

प्रेषक/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.कें. / Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक/ Shift Charge Manager

w.e.f 19:00
ms of 19/05/21

उ.क्षे.भा.प्रे.कें. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.कें. WRDC	द.क्षे.भा.प्रे.कें. SRDC	पू.क्षे.भा.प्रे.कें. ERDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.कें. NERLDC
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं Sl No	कोरिडॉर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5600	5250	5750	5400	77-96	Due to revival of HVDC Bhadrawati Pole 2
2.	WR-SR	8450	7800	9350	8700	77-96	
3.	SR Impat	14050	13050	15100	14100	77-96	

कौशिक 5

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager